

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosc-i-komunikacja/aktualnosc/1679,Zdarzenia-o-znamionach-powaznej-awarii-w-PKN-ORLEN-w-Plocku.html>
22.12.2024, 13:43

Strona znajduje się w archiwum.

10.04.2020

Zdarzenia o znamionach poważnej awarii w PKN ORLEN w Płocku

Zdarzenie o znamionach poważnej awarii w PKN ORLEN S.A. – Instalacja Olefiny II w Płocku

W dniu 31.03.2020 r. w obrębie Instalacji Olefiny II w Płocku doszło do wycieku gazowych i ciekłych węglowodorów spod izolacji poziomowskazu na separatorze. W wyniku zdarzenia doszło do emisji pirogazu. Obsługa instalacji niezwłocznie odcięła uszkodzony element, a Zakładowa Straż Pożarna zabezpieczyła wyciek. Nie doszło do pożaru, nie ma osób poszkodowanych. Proces produkcyjny nie został zatrzymany.

Z kolei w dniu 1.04.2020 r. w Zakładzie Produkcyjnym przy ul. Chemików w Płocku doszło do pożaru na rurociągu poddawanych próbom ciśnieniowym. Zapłonowi uległa mieszanina azotu i gazu wodorowego w ilości ok. 10 kg. Prace niezwłocznie przerwano, a miejsce zdarzenia zabezpieczyła Zakładowa Straż Pożarna. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie objął sprawy nadzorem kontrolnym.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)

