

# Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1771,Informacja-z-dnia-25092020-r-o-dzialaniach-WIOS-w-Warszawie-w-zwiazku-z-awaria-r.html>  
22.12.2024, 14:41

Strona znajduje się w archiwum.



25.09.2020

## Informacja z dnia 25.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

### 1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

- ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r. do godz. 8:30 w dniu 25.09.2020 r. wynosi: 5 079 022 m<sup>3</sup>;
- ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 24.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 25.09.2020 r. wynosi: 0 m<sup>3</sup>;
- ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (25.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:30 wynosi: 0 m<sup>3</sup>.

W dniu 24.09.2020 r. (od godz. 0.00 do godz. 23.59) do oczyszczalni „Czajka” rurociągiem awaryjnym odprowadzono 208 644 m<sup>3</sup> ścieków nieoczyszczonych.

### 2. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

- inspektorzy WIOŚ w Warszawie w godzinach porannych przeprowadzili oględziny w miejscu dotychczasowego awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych; zaprzestano korzystania z ozonatorów z uwagi na to, że ścieki nieoczyszczone nie są już wprowadzane do rzeki, miejsce dotychczasowego zrzutu nadal otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową;
- w związku z zakończeniem przez MPWiK w m. st. Warszawie ruchu próbnego układu pompowego w celu realizacji awaryjnego przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do

oczyszczalni ścieków „Czajka”, WIOŚ w Warszawie w dniu 25.09.2020 r. zakończył codzienne prowadzenie odczytów wskazań przepływomierza w celu ustalania dobowej ilości ww. ścieków;

- w związku z uruchomieniem przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. awaryjnego układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”, za pomocą którego nieoczyszczone ścieki komunalne z lewobrzeżnej części Warszawy tłoczone są docelowo do oczyszczalni ścieków „Czajka”, w dniu 24 września 2020 r. WIOŚ w Warszawie zakończył cykliczne (prowadzone 2 razy w tygodniu) kontrolne pobrania próbek ścieków nieoczyszczonych oraz wód powierzchniowych rzeki Wisły i rzeki Narwi na terenie woj. mazowieckiego. Jednocześnie WIOŚ w Warszawie będzie wykonywać ewentualne pobory i pomiary w miarę potrzeb do bieżącego ustalenia.



[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)