

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/705,KOMUNIKAT-MAZOWIECKIEGO-WOJEWODZKIEGO-INSPEKTORA-OCHRONY-SRODOWISKA-z-dnia-7-wrz.html>
21.11.2024, 21:26

Strona znajduje się w archiwum.

07.09.2012

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 7 września 2012 r. w sprawie pożaru na terenie Elektrociepłowni Żerań

Na terenie Elektrociepłowni Żerań PGNiG TERMIKA SA w Warszawie w dniu 6 września 2012 r. około godz. 16.30. wybuchł pożar, który objął budynek technologiczny, tzw. „galerię nawęglania”. Na miejsce akcji przybyło 27 jednostek PSP, które prowadziły akcję ratowniczo – gaśniczą do godziny 22.40. Pożar został ugaszony.

Nie wystąpiło istotne zanieczyszczenie powietrza. Nie podjęto decyzji o ewakuacji, nie było potrzeby wyłączenia z ruchu ulicznego pobliskich ciągów komunikacyjnych.

Na miejscu zdarzenia obecne były służby techniczne zakładu oraz m. st. Warszawy. Służby techniczne Elektrociepłowni, w uzgodnieniu z inspektorami WIOŚ w Warszawie, zabezpieczyły odpływ wód pogaśniczych z terenu objętego pożarem – powstałe wody pogaśnicze zostały zretencjonowane w sieci kanalizacji i urządzeniach oczyszczalni ścieków. Teren zakładu wokół miejsca objętego pożarem jest szczelny i całkowicie skanalizowany. Nie stwierdzono przedostania się wód pogaśniczych z terenu zakładu do wód Kanału Żerańskiego ani też do rzeki Wisły.


Podczas pożaru poszkodowane zostały dwie osoby – pracownik zakładu, który obecnie przebywa w szpitalu oraz strażak, biorący udział w akcji.

Wyjaśnienie przyczyn pożaru jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego oraz pracy powołanych zespołów biegłych.

Zdarzenie, jakie miało miejsce w Elektrociepłowni Żerań, nie stanowi poważnej awarii przemysłowej. W instalacji objętej pożarem nie wykorzystywano substancji niebezpiecznych. Skutki zdarzenia wpłynęły tylko lokalnie na emisję produktów spalania, przede wszystkim węgla, do powietrza atmosferycznego.

W dniu 7 września 2012 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie rozpoczęli kontrolę w zakładzie, dotyczącą

potencjalnych skutków zdarzenia dla środowiska, w szczególności w zakresie postępowania związanego z usuwaniem odpadów, powstałych w wyniku pożaru.



[Następny Strona](#)