

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/784,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-15-kw.html>
23.11.2024, 15:26

Strona znajduje się w archiwum.

15.04.2013

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wycieku ropy naftowej z rurociągu PERN „PRZYJAŹŃ” S.A. w Płocku.

W dniu 13 kwietnia 2013 r. ok. godz. 16:00 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Legionowie powiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie o zaistniałym na nieużytkach rolnych przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie zdarzeniu, polegającym na wycieku surówki ropy naftowej do ziemi z rurociągu PERN „PRZYJAŹŃ” S.A. w Płocku.

Na podstawie przekazanej przez KP PSP w Legionowie informacji oraz w wyniku oględzin dokonanych przez inspektorów WIOŚ Delegatura w Ciechanowie, przybyłych na miejsce zdarzenia ustalono, że:

- rozlewisko o powierzchni ok. 400 m² powstało w wyniku wycieku ropy prawdopodobnie wskutek rozszczelnienia rurociągu obejściowego stacji zasuw, w odległości ok. 20 m od cieku Kanał Żerański (dawny Królewski) i ok. 200 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych;
- pierwsze działania KP PSP w Legionowie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu rozlewiska i pompowaniu substancji do zbiornika chemoodpornego;
- ok. godz. 19.00 brygady awaryjne PERN „PRZYJAŹŃ” S.A., w tym Zakładowa Straż Pożarna, przejęły teren w celu rozpoczęcia działań zmierzających do usunięcia skutków awarii;
- KP PSP w Legionowie monitorowała brzeg Kanału Żerańskiego (dawnego Królewskiego) na długości 200 m. Wg organów PSP surówka przedostała się gruntem do wód Kanału Żerańskiego (dawnego Królewskiego) w śladowych ilościach, o czym świadczył bardzo cienki film na powierzchni ok. 2 m². W celu zatrzymania filmu zastosowano zapory sorpcyjne i zaporę elastyczną;
- brygady awaryjne PERN całodobowo usuwają skutki awarii. Wg informacji nadzorującego prace Kierownika Odcinka Wschodniego Adamowo, przekazanej w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 8:30 usunięto rozszczelnienie rurociągu oraz odpompowano ok. 30 m³ surówki. W

dalszym etapie będzie usuwana zanieczyszczona ziemia.

Awaria spowodowała szkody w środowisku na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Na miejscu zdarzenia obecni byli również: Starosta i Wicestarosta Legionowski oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Nieporęcie.

WIOŚ Delegatura w Ciechanowie rozpoczął kontrolę interwencyjną PERN „PRZYJAŹŃ” S.A. w Płocku.

Szczególnie uwaga zostanie zwrócona na działania związane z usuwaniem skutków tej awarii, w tym przede wszystkim z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzenia.



[Następny Strona](#)