

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/870,KOMUNIKAT-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-3-paz.html>
15.05.2024, 02:10

Strona znajduje się w archiwum.

04.10.2013

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 3 października 2013r. w sprawie ćwiczeń ratowniczych na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Radomiu

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu w dniu 2 października 2013r. aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach zgrzywających grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego „Radom-6” w Radomiu. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Radomiu.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i udoskonalenie procedur dotyczących prowadzenia akcji ratowniczej podczas rozszczelnienia instalacji amoniakalnej. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek amoniaku z zakładowej instalacji chłodniczej uszkodzonej na skutek uderzenia samochodu w rurociąg przesyłowy. W wyniku zaistniałego zdarzenia nastąpił wyciek ok. 200 litrów czynnika chłodniczego, a 5 osób przebywających w pobliżu instalacji zostało poszkodowanych.

Na miejsce przybyły powiadomione jednostki ratowniczo - gaśnicze grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego „Radom-6”, które wydzieliły strefę zagrożenia, zastosowały kurtyny wodne oddzielające teren zdarzenia od pozostałego terenu zakładu, ewakuowały osoby poszkodowane i pozostałych pracowników maszynowni chłodniczej oraz dokonały uszczelnienia uszkodzonego rurociągu. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownictwa medycznego udzieliły poszkodowanym pierwszej pomocy.

Bezpośrednio po wycieku amoniaku pracownicy zakładu zablokowali zasuwami zlokalizowane wokół miejsca zdarzenia studzienki rewizyjne kanalizacji ścieków opadowych w celu zatrzymania odpływu wód zanieczyszczonych amoniakiem do miejskiej kanalizacji burzowej, która uchodzi do rzeki Mlecznej.

Powiadomieni o zdarzeniu inspektorzy WIOŚ po przybyciu na miejsce ustalili, że wyciek amoniaku miał miejsce na terenie utwardzonym betonem, po którym następował spływ zanieczyszczonej amoniakiem wody z kurtyn wodnych do zablokowanych studzienek rewizyjnych, pełniących rolę zbiorników bezodpływowych wody amoniakalnej.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Radomiu dokonali szczegółowego rozpoznania miejsca zdarzenia i jego otoczenia, które wykazało, że w wyniku zdarzenia amoniak nie przedostał się do środowiska. W związku z tym nie zaistniała potrzeba pobierania próbek do analiz fizyko-chemicznych. Inspektorzy przekazali prowadzącemu akcję ratowniczą, że zgromadzona w studzienkach kanalizacyjnych woda amoniakalna stanowi odpad niebezpieczny, a jego unieszkodliwienie jest obowiązkiem użytkownika instalacji.

Ćwiczenia dały możliwość sprawdzenia efektywności współdziałania służb ratowniczych i Inspekcji Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także umożliwiły sprawdzenie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Radomiu.



[Następny Strona](#)