

# Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/980,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-16072.html>  
03.05.2024, 16:31

Strona znajduje się w archiwum.

16.07.2014

## Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16.07.2014 r. ze zdarzenia dotyczącego wycieku mazutu z elektrowni w Kozienicach Enea Wytwarzanie S.A.

W dniu 16.07.2014r. o godzinie 11<sup>10</sup> Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Wytwarzanie S.A. zgłosił telefonicznie do Delegatury WIOŚ w Radomiu, że na skutek awarii zaworu przy bloku energetycznym nastąpił wyciek mazutu do kanału zrzutowego ciepłej wody, mającego ujście do rzeki Wisły.

Inspektorzy WIOŚ obecni na miejscu zdarzenia ustalili, że awaria zaworu nastąpiła w trakcie prowadzonych prac remontowych bloku nr 7 elektrowni. Przez uszkodzony zawór do wewnętrznej kanalizacji zakładowej przedostało się ok. 5 ton mazutu, który spłynął do kanału zrzutowego ciepłej wody. Bezpośrednio po zdarzeniu podjęte zostały działania ratownicze przez zakładową jednostkę ratowniczą, a także przez jednostki PSP powiatu kozienickiego i powiatów ościennych. Zablokowany został wyciek mazutu, rozłożone zostały dwie zapory sorpcyjne na kanale zrzutowym ciepłej wody do rzeki Wisły. Ostatnia zapora ustawiona została na ujściu kanału do rzeki Wisły. Obecnie prowadzone są działania polegające na zbieraniu z lustra wody wycieku mazutu. W ramach prowadzonych działań jednostka PSP ok. godz. 14<sup>00</sup> przystąpiła do rozkładania trzeciej zapory sorpcyjnej.

W ramach prowadzonych czynności inspektorzy WIOŚ pobrali z miejsca zdarzenia próby wody z kanału zrzutowego oraz próby wody z rzeki Wisły.

[Następny Strona](#)